



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8651-500/384

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107553000158

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 384 เล่ม 1-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ต.รอก/ชอย -

ถนน ปลวกแดง-ห้วยปราบ ตำบล/แขวง มาบยางพร อำเภอ/เขต ปลวกแดง

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20210600125406

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



fc5d139c

(นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8651-500/384

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิดหม้อแปลง Power transformer ชนิดการฉนวน Liquid-immersed type transformer สัญลักษณ์แสดงวิธีระบายความร้อน ONAN ความถี่ที่กำหนด 50 Hz จำนวนเฟส 1 เฟส แรงดันระบบไฟฟ้าสูงสุด มากกว่า 12 kV แต่ไม่มากกว่า 24 kV กำลังไฟฟ้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 167 kVA
2	ชนิดหม้อแปลง Power transformer ชนิดการฉนวน Liquid-immersed type transformer สัญลักษณ์แสดงวิธีระบายความร้อน ONAN ความถี่ที่กำหนด 50 Hz จำนวนเฟส 3 เฟส แรงดันระบบไฟฟ้าสูงสุด ไม่มากกว่า 12 kV กำลังไฟฟ้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 2500kVA
3	ชนิดหม้อแปลง Power transformer ชนิดการฉนวน Liquid-immersed type transformer สัญลักษณ์แสดงวิธีระบายความร้อน ONAN ความถี่ที่กำหนด 50 Hz จำนวนเฟส 3 เฟส แรงดันระบบไฟฟ้าสูงสุด มากกว่า 12 kV แต่ไม่มากกว่า 24 kV กำลังไฟฟ้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 2500kVA
4	ชนิดหม้อแปลง Power transformer ชนิดการฉนวน Liquid-immersed type transformer สัญลักษณ์แสดงวิธีระบายความร้อน ONAN ความถี่ที่กำหนด 50 Hz จำนวนเฟส 3 เฟส แรงดันระบบไฟฟ้าสูงสุด มากกว่า 24 kV แต่ไม่มากกว่า 36 kV กำลังไฟฟ้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 2500kVA
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 สิงหาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8651-500/384

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 สิงหาคม 2568